
Sachgebiet	Sachbearbeiter	Aktenzeichen
Hauptamt	Verwaltungsinspektor Herr Breibinder	6321-47090

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Verbandsversammlung	10.02.2026	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Hydraulische Erneuerung der Pumpstation Epfach

Anlagen:

Angebot A251025-REV1 Denklingen APW Epfach Hydraulisch

Sachverhalt:

Die Pumpstation Epfach befindet sich mittlerweile in einem schlechten technischen Zustand und muss dringend grundlegend erneuert werden. Die Kompressoren der Anlage wurden zuletzt im Jahr 2010 erneuert und sind in den letzten Jahren zunehmend fehleranfällig geworden. Dies hat bereits zu hohen Reparaturkosten und intensivem Personaleinsatz für Wartung und Störungsbeseitigung geführt.

Die bisherige Anlage mit Kompressorbetrieb ist nicht mehr zeitgemäß und soll im Zuge der Erneuerung auf moderne Kreiselpumpentechnik umgestellt werden. Diese Umstellung verspricht einen energieeffizienteren und wartungsärmeren Betrieb.

Für die hydraulische Ausstattung liegt ein Angebot der Firma Franz Lohr GmbH aus Ravensburg über 214.639,62 € vor.

Vorschlag zum Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, dass dieses Angebot anzunehmen ist.