

6,00
FAHRBAHN

3,00 3,00 50 50
ÖFFENTL. GRÜNLÄCHE
MULDE

3,50
ÖFFENTL. GRÜNLÄCHE

2,50

BELASTUNGSKLASSE Bk 3.2
4,0 cm ASPHALTDECKE
6,0 cm ASPHALTBINDERSCHICHT
14,0 cm ASPHALTTRAGSCHICHT
46,0 cm FROSTSCHUTTSCHICHT
70,0 cm GESAMTAUFBAU

GEPL. FLURSTÜCKSGRENZE

20 cm MUTTERBODEN
BEST. GELÄNDE

1-ZELLER

ACHSE 20

683,91

2,5%

683,91

1-ZELLER

20 cm MUTTERBODEN
 $K_f=1 \times 10^{-5}$

AUFFÜLLUNG

BEST. GELÄNDE

40cm BODENAUSTAUSCH

30 cm SAND
 $K_f=1 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ $\times K_f > 1 \times 10^{-5} \text{ m/s}$

VOLLSICKERROHR
DN 300 PP

VLIESUMMANTELUNG
(GEOTEXTIL)

RIGOLENKIES
16/32 mm

GEPL. WASSERLTG.
DN 100 GGG

GEPL. SW-KANAL
DN 250 PP

OK SICKERFÄHIGE
KIESE

SCHLEMMKORNEREICHE KIESE UNTERHALB
DER RIGOLEN RESTLOS ENTFERNEN UND
DURCH STARK DURCHLÄSSIGES MATERIAL
 $K_f=1 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ $\times K_f > 1 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ERSETZEN

[illegible]

1,00

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE

3,00

FAHRBAHN

3,00

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE

1,00

GEPL. FLURSTÜCKSGRENZE

GEPL. FLURSTÜCKSGRENZE

BELASTUNGSKLASSE Bk 3.2

4,0 cm ASPHALTDECKE

6,0 cm ASPHALTBINDERSCHICHT

14,0 cm ASPHALTTRAGSCHICHT

46,0 cm FROSTSCHUTZSCHICHT

70,0 cm GESAMTAUFBAU

2-ZEILER

ACHSE 10

683,50

2,5%

2,5%

20 cm OBERBODEN

BEST. GELÄNDE

AUFFÜLLUNG

1:1,5

1:1,5

40cm BODENAUSTAUSCH

OK SICKERFÄHIGE KIESE

Fremdleitungen (Fernmelde-, Stromkabel, Erdgas usw.) wurden grafisch aus Bestandsunterlagen übernommen. Die genaue Lage der Sparten ist durch den AN vor Baubeginn igenverantwortlich zu prüfen.

Entwurfsplanung

D					
C					
B					
A					
INDEX	ÄNDERUNG ALTERNATION	BEARBEITER PRINCIPAL	GEZEICHNET DRAWN BY	GEPRÜFT CHECKED BY	DATUM DATE

PROJEKT TITEL:
PROJECT TITLE:

**Gewerbegebiet
"Südlich der Epfacher Straße"
Denklingen**

PROJEKT NR.: PROJECT NO.:	326-808-KCK	MASSTAB: SCALE :	1 : 50
------------------------------	-------------	---------------------	--------

 KLING CONSULT PLANUNGS- UND INGENIEUR- GESELLSCHAFT FÜR BAUWISSEN UND BAUGRUNDINSTITUT NACH DIN 1054 Burgauer Str. 30 • 86381 Kumbach • Tel.: 0 82 82 / 9 94 - 0 Fax: 0 82 82 / 9 94 - 110 • KK@klingconsult.de • www.klingconsult.de	BEARBEITER: PRINCIPAL:	FT 	DATUM DATE
	GEZEICHNET DRAWN BY	HE	04.07.2017
	GEPRÜFT CHECKED BY	i. V. BE. 	04.07.2017
	ZEICHNUNG NR: DRAWING NO:		RQ-1